

	<b>PROGETTISTA</b> 	<b>COMMESSA</b> <b>NQ/R22177</b>	<b>UNITA'</b> <b>-</b>
	<b>LOCALITA'</b> <b>PIOMBINO (LI)</b>	<b>REL-VDO-E-00037</b>	
	<b>PROGETTO / IMPIANTO</b> FSRU Piombino e collegamento alla Rete Nazionale Gasdotti	Fg. 1 di 3	<b>Rev.</b> <b>0</b>

Rif. T.EN Italy Solutions: 201064C-053-RT-3220-0366

## ISTANZA PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE ALLA COSTRUZIONE E ALL'ESERCIZIO DELL'OPERA FSRU PIOMBINO E COLLEGAMENTO ALLA RETE NAZIONALE GASDOTTI

### RICHIESTA DI INTEGRAZIONI

**Ente Richiedente:**  
**E-DISTRIBUZIONE**

**Rif: AOOGR/AD Prot. 0352684 DEL 16.09.2022**

0	Emissione per permessi	V.ORLANDO	S.ROSSICONE F.MARCHETTI	S.SCANDALE V.FORLIVESI	Settembre.2022
<b>Rev.</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Elaborato</b>	<b>Verificato</b>	<b>Approvato Autorizzato</b>	<b>Data</b>

	<b>PROGETTISTA</b> 	<b>COMMESSA</b> <b>NQ/R22177</b>	<b>UNITA'</b> <b>-</b>
	<b>LOCALITA'</b> <b>PIOMBINO (LI)</b>	<b>REL-VDO-E-00037</b>	
	<b>PROGETTO / IMPIANTO</b> FSRU Piombino e collegamento alla Rete Nazionale Gasdotti	Fg. 2 di 3	<b>Rev.</b> <b>0</b>

Rif. T.EN Italy Solutions: 201064C-053-RT-3220-0366

## 1. PREMESSA

Nell'ambito dell'Istanza per il rilascio dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio ai sensi dell'art. 5 del d.l. 50/2022 relativamente all'opera denominata FSRU Piombino e Collegamento alla Rete Nazionale Gasdotti in Comune di Piombino (LI), e alla Indizione della conferenza di servizi decisoria ai sensi dell'art.14, c.2, legge n.241/1990 e smi., la società E-Distribuzione "Infrastrutture e Reti Italia – Area Regionale Toscana Umbria – Unità Territ. Livorno" ha trasmesso il Parere di competenza che è stato recepito dal Commissario Straordinario di Governo della Regione Toscana con nota AOOGR/ PD Prot 0352684 del 16.09.2022.

Il Proponente, al fine di adempiere alla richiesta di integrazione/chiarimento contenute nella nota della società E-Distribuzione "Infrastrutture e Reti Italia – Area Regionale Toscana Umbria – Unità Territ. Livorno" ha riportato nella seguente Sezione 2 il dettaglio delle richieste e nella Sezione 3 le risposte fornite.

## 2. RICHIESTE di INTEGRAZIONE pervenute al Proponente

Il Proponente ha ricevuto con nota AOOGR/AD Prot. 0352684 del 16.09.2022 da parte della società E-Distribuzione "Infrastrutture e Reti Italia – Area Regionale Toscana Umbria – Unità Territ. Livorno, riportata integralmente in Allegato\_0 al presente documento, le seguenti richieste:

- 2.1 "[...] si rilascia parere favorevole per quanto di competenza, rimandando alla fase post autorizzativa l'acquisizione dei dettagli esecutivi di risoluzione delle interferenze del nuovo metanodotto di raccordo alla Rete Nazionale Gasdotti.
- 2.2 Allo scopo si allega una planimetria scala 1:20.000 con riportato il tracciato delle nostre linee elettriche aeree di media tensione interferenti con il tracciato del nuovo metanodotto. In particolare evidenziamo che le nostre linee elettriche aeree di media e bassa tensione hanno una altezza dal suolo maggiore di 5 metri e nella fase di sottopasso è necessario tenere conto delle distanze previste dall'Allegato IX del D.L. 81/08 e s.m.i.
- 2.3 Siamo disponibili ad un sopralluogo congiunto al fine di valutare puntualmente le interferenze delle linee elettriche e condividere le soluzioni, per le quali dovrà pervenire ai nostri uffici richiesta di spostamento impianti in tempo utile per la sua lavorazione e lasciando a Snam la possibilità di procedere con le rispettive accettazioni mediante pagamento dei relativi oneri.
- 2.4 Relativamente alla domanda di connessione da 5000 kW per l'impianto accessorio di correzione dell'indice di Wobbe, pervenuta il 06.07.2022, da realizzarsi in loc. Guinzane -Vignarca presso l'impianto esistente, si comunica che per soddisfare l'intera potenza richiesta si rende necessario da parte nostra la costruzione di un nuovo impianto di trasformazione a 132.000/15.000 Volt da realizzarsi c/o la Zona Industriale di Montegemoli. Per la comunicazione del relativo preventivo di connessione siamo in attesa della comunicazione dei tempi di connessione da parte del gestore della Rete di Trasmissione Nazionale – Terna Spa – la cui richiesta è stata inviata in data 28.07.2022."

## 3. RISPOSTA del Proponente

In riferimento alla nota AOOGR/AD Prot. 0352684 del 16.09.2022:

### 3.1 Risposta del Proponente con riferimento al Punto 2.1 della Sezione 2

Documento di proprietà **Snam FSRU Italia**. La Società tutelerà i propri diritti in sede civile e penale a termini di legge.  
 File dati: Nota Risposta Prot.0352684 del 16.09.2022 – e-distribuzione

	<b>PROGETTISTA</b> 	<b>COMMESSA</b> <b>NQ/R22177</b>	<b>UNITA'</b> <b>-</b>
	<b>LOCALITA'</b> <b>PIOMBINO (LI)</b>	<b>REL-VDO-E-00037</b>	
	<b>PROGETTO / IMPIANTO</b> FSRU Piombino e collegamento alla Rete Nazionale Gasdotti	Fg. 3 di 3	<b>Rev.</b> <b>0</b>

Rif. T.EN Italy Solutions: 201064C-053-RT-3220-0366

Si prende atto del parere favorevole e si segnala che risulta necessario lo spostamento di alcuni pali interferenti con il tracciato di progetto (vedi successivo paragrafo 3.3). Per tale attività sono già in corso gli specifici coordinamenti con il personale e-distribuzione.

### 3.2 Risposta del Proponente con riferimento al Punto 2.2 della Sezione 2

Il Proponente recepisce la planimetria relativa alle interferenze con le linee elettriche aeree di media tensione integrando le informazioni nell'**Allegato 1** "Planimetria interferenze aeree" (scala 1:2000). Si sottolinea inoltre che le scelte progettuali effettuate hanno tenuto conto di quanto riportato nell'Allegato IX del D.L. 81/08 e s.m.i., ubicando gli impianti in progetto a una distanza dalle linee elettriche aeree superiore a quella prevista da normativa.

### 3.3 Risposta del Proponente con riferimento al Punto 2.3 della Sezione 2

In allegato sono riportati gli elaborati di progetto con l'individuazione dei pali da spostare in quanto interferenti con il gasdotto in progetto (rif. **Allegato 2** "Planimetria catastale con ubicazione pali da spostare" e **Allegato 3** il relativo "Elenco pali da spostare").

### 3.4 Risposta del Proponente con riferimento al Punto 2.4 della Sezione 2

Si prende atto di quanto dichiarato.

## ALLEGATI

Allegato 0\_Nota protocollo Prot. 0352684 del 16.09.2022.

Allegato 1\_ Planimetria interferenze aeree

Allegato 2\_ Planimetria catastale con ubicazione pali da spostare

Allegato 3\_ Elenco pali da spostare