

Oggetto: Snam Rete Gas S.p.A. – “EMERGENZA GAS Incremento di capacità di rigassificazione (DL 17 Maggio 2022, n. 50) FSRU Piombino e Collegamento alla Rete Nazionale Gasdotti”. Verifica interesse areonautico

Con riferimento all'opera in oggetto ed alla nota ENAC-PROT-30/08/2022-0105593-P, si è provveduto a verificare la necessità di sottoporre l'intervento ad iter valutativo secondo quanto riportato al link: <https://www.enac.gov.it/aeroporti/infrastrutture-aeroportuali/ostacoli-e-pericoli-per-la-navigazione-aerea/procedura>

A seguito delle verifiche, eseguite mediante l'Utility di pre-analisi disponibile sul portale web di Enav S.p.A. (di cui in allegato si riportano i report), per l'opera in progetto è risultato non esserci "Nessuna interferenza rilevata per gli aeroporti e i sistemi di comunicazione/navigazione/RADAR di ENAV S.p.A.".

Si precisa inoltre che gli impianti in progetto non prevedono opere con altezza superiore o uguale a 100 metri sul livello del terreno né opere con altezza superiore o uguale a 45 metri dai corsi d'acqua.

Infine, non sono state riscontrate interferenze con le Avio-Eli-Idro superfici censite da Enac (http://moduliweb.enac.gov.it/Applicazioni/avioeli/avio_01.asp) né con altri vincoli previsti dal Regolamento Urbanistico del Comune di Piombino relativi agli ostacoli per la navigazione aerea.

Distinti saluti

Ing. Rocco Vincenzo Monaco



T.EN Italy Solutions S.p.A.

con Socio Unico

Viale Castello della Magliana, 68 - 00148 Roma | Italia

Capitale Sociale €. 2.600.000 i.v. – Registro delle Imprese di Roma e Cod. Fisc. N° 10470881003 – P. IVA 10470881003 - CCIAA Roma REA N° 1234346

P +39 06 65981 - F +39 06 65983761 - Email tpidl@pec.it - technipenergies.com

Direzione e coordinamento (ex art. 2497-bis C.C.): Technip Energies Italy S.p.A. – Italia